

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
(КГБ ПОУ ХТВТ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.А. Гаркуша
« 20 » 03 / 2018 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных
при проверке Дальневосточным управлением Ростехнадзора
в сфере тепло-энергетики

(предписание об устранении нарушений № П-А 71-221\07-09 от 19.03.2018 г.)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства	П. 2.7.15 ПТЭЭП	01.11.18	Зам. директора по АХР Старков С.Ю.	
2.	В помещении в ИТП 2-го корпуса оштукатурить стену, выполнить герметизацию стыков	П.9.1.52 ПТЭЭП П.17 ПОТТУ	01.11.18	Зам. директора по АХР Старков С.Ю.	