



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5. Телефон: (4212) 487-185 Факс: (4212) 487-185
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: gpnind@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 53/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта» в лице директора Гаркуши А.А.,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 53 от «06» марта 2018 г. ВРИО главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Яковлевым С.В., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 часов 00 минут «14» марта 2018 года по 10 часов 30 минут «03» апреля 2018 года проведена плановая / выездная проверка здания(й) (помещений): КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта» по адресу: г.Хабаровск ул.Ремесленная,8.

Общая продолжительность проверки составила 15 рабочих дней, 7 час. 30 мин.

проверку проводил(а):
Старший инспектор ОНД по Индустриальному району
г.Хабаровска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Кушнарева Ольга Николаевна
эксперты не привлекаются

совместно с: Директор Гаркуши А.А.,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения книгохранилища (по тех. паспорту) не отгорожены противопожарными перегородками от помещения другого класса функциональной	Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ст. 52, ст.59, п. 7.4 СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Части зданий и помещения различных классов	14.09.2018г.	

	пожарной опасности).	функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
--	----------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г.Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - Кушнарева Ольга Николаевна

Предписание для исполнения получил:

Кушнарева Ольга Николаевна *Куб* *1204* *КПБ* *М.А.Н.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03 » апреля 2018 г.

(подпись)