

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Запарина, 76, г.Хабаровск, 680000, тел: 32-45-26, факс: 32-45-26, 32-56-73 e-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

19 марта 2018г.

№ П- А71-221/07-09

Хабаровск

Руководителю КГБ ПОУ "Хабаровский техникум водного транспорта".

А.А. Гаркуша

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного Управления Ростехнадзора
Малаховой Татьяной Петровной

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

В процессе проводимого (проведенного) согласно

Распоряжения Дальневосточного Управления Ростехнадзора от 28.02.2018 № Р-А71-221.

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

Надзорного мероприятия деятельности Вашей организации, в присутствии

Старков Сергей Юрьевич – заместитель директора по АХР

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативными актами, которые предписывают устранить в установленные сроки

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	01.11.2017
2.	В помещении в ИТП 2-го корпуса отштукатурить стену, выполнить герметизацию стыков.	п. 9.1.52 ПТЭЭП п.17 ПОТТУ	01.11.2017

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении, установленных сроков с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу:

680000 г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, Дальневосточное управление Ростехнадзора.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную ч.1ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Предписание выдал:



(подпись)

19.03.2018

Старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
ДВУ Ростехнадзора
Т.П. Малахова

(должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора)

Предписание для исполнения получил:

Директор КГБ ПОУ "Хабаровский техникум водного
транспорта".

(подпись)

19.03.2018

А.А. Гаркуша

(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден:

Директор КГБ ПОУ "Хабаровский техникум водного
транспорта".

(подпись)

19.03.2018

А.А. Гаркуша

(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного
представителя) _____

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти,
органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица,
должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № _____ от _____
20__ года

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

(должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора)