

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский техникум водного транспорта»
(КГБ ПОУ ХТВТ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.А. Гаркуша
«04» 04 2018 г.

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений, выявленных
при проверке государственным пожарным надзором
(предписание об устранении нарушений № 53 \ 1 \ 1 от 03.04.2018 г.)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка о выполнении
1.	Помещения книгохранилища (по тех. паспорту) не отгорожены противопожарными перегородками от помещения другого класса функциональной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 52, ст. 59, п.7.4 СНиП21-01-97	14.09.18	Зам. директора по АХР Старков С.Ю.	